

**Kalisz**

Dopisz swoją historię

Prezydent Miasta KaliszaWGOŚ.0003.0009.2025
D2025.05.00339

Kalisz, 8.05.2025 r.

Pan
Dariusz Grodziński
Radny
Rady Miasta Kalisza*Szanowny Panie Radny,*

w odpowiedzi na interpelację w sprawie podtapiania ul. Niskiej, informuję, że 5 maja 2025 r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Kaliszu przeprowadziło kontrolę na wskazanym terenie w celu ustalenia potencjalnej przyczyny niedrożności kanalizacji deszczowej.

Stwierdzono, że kanał deszczowy DN315 PCV jest drożny, wpusty deszczowe są czyste, a separator substancji ropopochodnych nie jest zanieczyszczony. Prawidłowo zaprojektowana i działająca kanalizacja deszczowa przy deszczach średnich i dużych powinna na bieżąco odprowadzać napływającą wodę z nawierzchni ulicy. Poważne problemy z odprowadzeniem wody kanalizacją deszczową mogą powodować deszcze nawalne. Duże natężenie opadów może przeciążyć system, prowadząc do czasowych podtopień, zalewania budynków i innych szkód.

Ustalenie przyczyn występujących podtopień wymaga dodatkowych obserwacji i analiz działania systemu odwodnienia w czasie występujących ponadnormatywnych opadów deszczu. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. będzie prowadzić taką analizę.

O ustaleniach i efektach zostanie pan poinformowany.

Z poważaniem

w z. Prezydenta Miasta Kalisza

Grzegorz Kulawinek
Wiceprezydent Miasta Kalisza